



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“D’ALESSANDRO - VOCINO”

Via Dei Sanniti, 12– 71015 SAN NICANDRO GARGANICO (FG)

TEL. 0882/473974

Cod.Mecc. FGIC87900R – C.F. 93071610716

e-mail: fgic87900r@istruzione.it / fgic87900r@pec.istruzione.it

<https://www.icdalessandro-vocino.edu.it/>

Circolare N. 34

San Nicandro Garganico, 26/10/2022

ISTITUTO COMPRENSIVO - "D' ALESSANDRO-VOCINO"-SANNICANDRO GARGANICO
Prot. 0008119 del 26/10/2022
I-2 (Uscita)

All’Rspp
Al personale docente ed Ata
Al sito Web
Nella sezione circolari del
registro elettronico Argo

OGGETTO: Specificazioni ed istruzioni a seguito della prova di evacuazione effettuata in data 20/10/2022 - aggiornamento ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA e invio CARTELLO AVVISI EMERGENZA ALTOPARLANTI

A seguito della prova di evacuazione di cui in oggetto, sono emerse alcune criticità legate anche a non conformità comportamentali. Pertanto si invita a prendere visione di quanto di seguito specificato.

MODULI DI EVACUAZIONE

Per la compilazione dei moduli si ricorda che:

- È necessario compilare tutte le voci: in caso di voci non compilabili bisogna barrare la casella corrispondente
- Se qualche alunno non effettua l’evacuazione con la classe va comunque segnalato come DISPERSO
- L’alunno che provvede all’evacuazione separatamente dalla classe di appartenenza deve essere segnalato nel modulo di altra classe (es. alunno che si trova in bagno e si aggrega alla prima classe che incontra)
- È necessario specificare il plesso di appartenenza per non creare confusione in caso di controllo

È necessario che il modulo venga firmato da tutti i docenti presenti in classe (es. insegnante di classe e di sostegno): in caso di terzi, la loro presenza va specificata nell’apposito spazio.

I moduli devono essere **COMPILATI VELOCEMENTE** e consegnati immediatamente ai **RESPONSABILI DEI PUNTI DI RACCOLTA** (come individuati nell’organigramma della sicurezza); questi devono **CELERMENTE VERIFICARE**:

1. Che tutte le classi abbiano raggiunto il punto di raccolta (mediante conteggio dei cartelli e successiva verifica di conferma)
2. Che non ci siano dispersi nell’edificio (mediante controllo veloce dei moduli di evacuazione: verificare se ci sono dispersi e se questi risultino aggregati ad altre classi)

ALUNNI DISPERSI

Quando un alunno non è con la classe durante l’evacuazione, è necessario comunque segnalarlo come DISPERSO: l’alunno si aggregerà eventualmente ad altra classe che lo segnalerà nel relativo modulo. Se uno dei due insegnanti non compila correttamente il modulo, l’alunno potrebbe risultare disperso pur avendo raggiunto il punto di raccolta oppure potrebbe risultare nel punto di raccolta quando invece è disperso all’interno dell’edificio.

MESSAGGI DI ALLERTA VOCALI CON SISTEMA DI FILODIFFUSIONE

Nel plesso "4 Novembre" e nel "plesso Sanniti" il suono della campanella può essere integrato contemporaneamente, oppure sostituito (ad esempio ove non funzionassero le campane) dal messaggio vocale attraverso impianto di filodiffusione, gli addetti a diffondere il messaggio vocale sono individuati nell'organigramma. Alla presente è allegato (allegato n. 2) il "**cartello avvisi emergenza altoparlanti**", gli ASPP si assicureranno di attaccarlo al muro nel punto in cui sono collegati i microfoni.

PER I COLLABORATORI SCOLASTICI

DEVE ESSERE portato il REGISTRO DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI (presente e compilato) nel punto di raccolta, altrimenti non si riesce a rilevare velocemente la presenza di terzi.

Il PERSONALE ATA e le FIGURE A SUPPORTO DELLA SCUOLA e gli ESTERNI (ES. Educatori, personale mensa, personale inviato dal comune REEd ecc..) presente nei punti di raccolta DEVONO farsi registrare nel modulo di evacuazione aggregandosi ad una classe.

OSTACOLI

Si comunica che quotidianamente i collaboratori scolastici devono controllare l'assenza di ostacoli (anche temporanei) sulle vie di fuga in modo che le stesse siano fruibili in ogni momento.

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

all'esito della prova di evacuazione si è ritenuto di dover apportare alcuni miglioramenti all'organigramma della sicurezza, che viene allegato alla presente con le modifiche evidenziate in blu (allegato 2). Gli Aspp dovranno eliminare i precedenti organigrammi dai corridoi e sostituirli con l'organigramma aggiornato.

Si raccomanda a tutti di rileggere attentamente la documentazione relativa alle prove di evacuazione già distribuita cop circolare interna n. 20 prot. 7142/IV-8 del 28/09/2022, pubblicata sul sito della scuola al link :

<https://www.icdalessandro-vocino.edu.it/2022/09/28/circolare-n-20-diffusione-materiali-informativi-e-indicazioni-per-le-prove-di-evacuazione-2022-2023/>

Si ricorda al personale che è tenuto a conoscere nel dettaglio le procedure di sicurezza, ed è tenuto a rispettarle nel dettaglio.

GLI ASPP si assicureranno di coordinare preventivamente il personale addetto alle varie figure di sicurezza del proprio plesso, al fine di rendere efficaci le indicazioni date, nonché di avvisare gli eventuali supplenti temporanei delle disposizioni in atto.

Allegati:

-All. 1- CARTELLO AVVISI EMERGENZA ALTOPARLANTI

-All. 2- ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 2022-23 AGGIORNATO alla data odierna (per maggiore privacy verrà allegato solo alla medesima circolare pubblicata nel registro elettronico).

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Angela Pia VAIRA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993